

Số: ~~186~~ /BCH-PCTT

Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2025

V/v: Lệnh vận hành giám lũ cho hạ du

Kính gửi: Công ty thủy điện Bản Vẽ



Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả;

Căn cứ Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 5) từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An (văn bản số XTNĐ-06/08h00/NGAN ngày 23/8/2025);

Căn cứ Bản tin dự báo mưa lớn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An (Số 01/ĐNA ngày 23/8/2025);

Căn cứ Bản tin cảnh báo lũ phục vụ vận hành hồ chứa Sông Cả từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An (Số: CBLU-07/09h00 NGAN ngày 23/8/2025);

Căn cứ mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông, mực nước, lưu lượng nước về hồ và lưu lượng xả qua tràn và tổ máy của hồ thủy điện Bản Vẽ:

+ Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông lúc 7 giờ, ngày 23/8/2025 là 24,47 m, ở dưới mức báo động I (BĐ I): 3,53 m;

+ Lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ lúc 9 giờ, ngày 23/8/2025 là 262 m³/s;

+ Mực nước hồ Bản Vẽ lúc 9 giờ, ngày 22/8/2025 là 191,92 m);

+ Lưu lượng xả qua tràn và tổ máy lúc 9 giờ, ngày 23/8/2025 là 405 m³/s;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An.

Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Nghệ An lệnh:

1. Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m³/s đến 1.200 m³/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

3. Trong quá trình vận hành, nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m³/s hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt mức báo động II. Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ thực hiện vận



hành cắt, giảm lũ cho hạ du (theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình sao cho khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200 m thì lưu lượng nước xả qua công trình bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

4. Sau khi thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ cao hơn giá trị Bảng 1 của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả thì thực hiện vận hành để hạ dần mực nước hồ về mức cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 1 nếu xuất hiện các tình huống sau đây: Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông đã xuống dưới báo động I; Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vẫn trên báo động I nhưng dưới báo động II và dự báo có khả năng xuất hiện đợt mưa mới.

5. Khi lưu lượng về hồ giảm dần về dưới 1.000 m³/s và Cục Khí tượng Thủy văn dự báo trong 10 ngày tới ở các địa phương trên lưu vực sông Cả không xuất hiện các hình thái thời tiết có thể gây ra mưa, lũ lớn trên lưu vực, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành trong điều kiện bình thường.

6. Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TCN&PTDS tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Cục Khí tượng Thủy văn;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- BCH PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Bảo và PTTH Nghệ An;
- Đài KTTV tỉnh Nghệ An;
- UBND các xã vùng hạ du;
- Công ty CP phát triển điện lực Việt Nam (Thủy điện Khe Bó);
- Công ty CP Thủy điện Chi Khê (Thủy điện Chi Khê);
- Công ty CP Thủy điện Hòa Na (TD Nậm Non);
- Lưu: VT.

Đưu

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Văn Đệ
Phó chủ tịch UBND tỉnh**