

Số: 17/2025/TB-CT

Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa nhà
máy thủy điện Chi Khê**

- Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
 - Công ty TNHH MTV vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia;
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
 - Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An;
 - Cục Khí tượng thủy văn;
 - Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ;
 - Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An;
 - Khu Quản lý đường bộ II;
 - Ủy ban nhân dân và Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã Con Công; Mậu Thạch; Anh Sơn; Nhân Hòa; Yên Xuân; Anh Sơn Đông; Vĩnh Tương; Thành Bình Thọ; Đô Lương; Bạch Ngọc; Văn Hiến; Bạch Hà; Thuần Trung; Lương Sơn; Cát Ngạn; Tam Đồng; Hoa Quân; Kim Bảng; Bích Hào; Đại Đồng; Xuân Lâm; Vạn An; Nam Đàn; Đại Huệ; Thiên Nhẫn; Kim Liên; Hưng Nguyên; Yên Trung; Hưng Nguyên Nam; Lam Thành; Nghi Lộc; Phúc Lộc; Đông Lộc; Trung Lộc; Thần Lĩnh; Hải Lộc và các phường Trường Vinh; Thành Vinh; Vinh Hưng; Vinh Phú; Vinh Lộc; Cửa Lò.

Hiện tại nhà máy thủy điện Chi Khê đang xả nước qua các cửa van đập tràn theo thông báo số 15/2025/TB-CT ngày 23/7/2025. Vào lúc 17 giờ 30 phút, mực nước hồ chứa thủy điện Chi Khê đang ở cao trình 37.99, lưu lượng nước về hồ 649.47 m³/s, lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 505.42 m³/s, lưu lượng nước xả qua đập tràn 158.88 m³/s.

Căn cứ Báo cáo số 187/BC-TĐBV ngày 23/8/2025 của Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc vận hành hạ mực nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ để đón lũ. Để đảm bảo công tác vận hành công trình thủy điện Chi Khê được an toàn theo đúng các Quy trình. Nhà máy thủy điện Chi Khê thông báo dự kiến vận hành tăng lưu lượng xả nước qua các cửa van đập tràn với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ để duy trì mực nước ở cao trình mực nước dâng bình thường 38.00m:

1. Thời gian dự kiến vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa bắt đầu vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2025.

2. Lưu lượng xả dự kiến khoảng từ 665 m³/s đến 1.500 m³/s (Bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ. Thời gian kết thúc xả nước qua các cửa van đập tràn đến khi lưu lượng về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Công ty Cổ phần thủy điện Chi Khê xin thông báo để các Đơn vị được biết để chủ động các biện pháp ứng phó.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bản Chấn Nắn; bản Lam Khê;
- Ban TGD;
- PXVH (t/h);
- Lưu VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
CHI KHÊ
H. CON CUÔNG - T. NGHE AN
Phạm Trung Kiên

Số: 09/2025/LVH-TGD

Nghệ An, ngày 23 tháng 7 năm 2025

LỆNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN CHI KHÊ

- Căn cứ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Chi Khê đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 22/9/2021;

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê lệnh:

1. Nhà máy thủy điện Chi Khê thực hiện vận hành tăng lưu lượng xả nước hồ chứa theo quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.

- Thời điểm bắt đầu vận hành tăng lưu lượng xả nước qua các cửa van đập tràn:

02 giờ 30 phút ngày 23/7/2025.

- Lưu lượng xả qua công trình: Từ 4.100 m³/s đến 9.800 m³/s (Bao gồm lưu lượng xả qua đập tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).

2. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, Đội xung kích PCTT&TKCN Công ty khẩn trương thông báo tới địa phương và các cơ quan có liên quan về tình hình xả điều tiết tại công trình để nắm bắt tình hình và kịp thời thông báo cho nhân dân được biết.

3. Nhà máy thủy điện Chi Khê thực hiện vận hành xả điều tiết an toàn, đúng quy định. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN bám sát công tác vận hành xả điều tiết tại nhà máy, nắm bắt thực trạng các vùng thượng, hạ lưu công trình, kịp thời báo cáo tới Ban Tổng giám đốc để chủ động phương án và có các điều chỉnh phù hợp trong quá trình vận hành xả điều tiết.

Nơi nhận:

- Ban TGD;
- PXVH (t/h);
- Các Ban trong Cty (p/h);
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC